

2 פברואר, 2017
ו' שבט, תשע"ז
סימוכין: חא-17-0074

לכבוד
מנהלי המפעלים
נאות-חובב

א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2016

1. מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2016.

2. הדו"ח יוצג באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:

WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL

בברכה,



חיים אושיון
מנהל התפעול

העתיקים:

מר אנדריי אוזן – ראש המועצה.
מר אמנון בן דהן – מנכ"ל המועצה.
גב' עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.
מר פטריק פרטוש – מנהל יא"מ נגב מרכזי, מקורות.
מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.
H:\Operation_Unit\קובץ תפעול 2017\דוחות שנתיים\חא-17-0074- דוח שנתי איכות המים בנאות חובב 2016.doc



1. מקורות המים

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

מקורות	בארות היישוב
2,718	0

2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים

מיקום	מס' נקודה
תרכובות ברום	1
ספקטרום	2
החברה לשירותי איכה"ס	3
מכתשים	4
משרדי המועצה	5
מכון שאיבה וטב"מ	6
קופולק	7
אביב – טבע טק	8

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2016.

4. בדיקות בקטרילוגיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות

4.1. בדיקות בקטרילוגיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין התאריכים

ינואר – דצמבר 2016

מספר בדיקות

מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	102*	92	0	92

*במהלך פברואר נסגר מפעל ספקטרום לכן ישנו פער בין מתוכנן לבצוע.

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:

הימצאות 0 חיידיקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.

עכירות $1 > (NTU)$.

כלור חופשי 0.2-0.5 (מג"ל).



מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131



4.2. דוחות תקופתיים איכות מים 2016

- 4.2.1 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש ינואר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו 8/8.
- 4.2.2 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש פברואר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.3 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש מרץ 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.4 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אפריל- 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.5 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש מאי 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.6 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש יוני 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.7 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש יולי 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.
- 4.2.8 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אוגוסט 2016 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 14/14.



4.2.9 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש ספטמבר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.

4.2.10 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אוקטובר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.

4.2.11 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש נובמבר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 7/7.

4.2.12 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש דצמבר 2016 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

• הדיגום בוצע ע"י דוגם מוסמך מטעם המועצה.



יוזמים כימיה עם הס'2020

נספח א'





**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2016/55
תאריך אישור תעודה:	20/01/2016
תאריך הוצאת תעודה:	20/01/2016
תאריך הדיגום:	19/01/2016
תאריך קבלת דגימה:	19/01/2016 11:30
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
אופן הגעה:	צינור חשמלית
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*S.M. 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



עירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2016/55
-------------------	---------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000819	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.4	0.2
2016/01/000820	רשת NW00017604 ברום		<1	0.5	0.1
2016/01/000821	רשת NW00017605 ספקטרום		<1	0.6	0.1
2016/01/000822	רשת NW00017619 טבע טק -אביב		<1	0.6	0.1
2016/01/000823	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.6	0.1
2016/01/000824	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.3	0.1
2016/01/000825	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.4	0.2
2016/01/000826	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.4	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/125
תאריך אישור תעודה:	18/02/2016
תאריך הוצאת תעודה:	18/02/2016
תאריך הדיגום:	17/02/2016
תאריך קבלת דגימה:	17/02/2016 10:30
שם הדוגם:	צביקה משה
אופן הגעה:	צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעל'י נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר
**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/125

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000803	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.5	0.1
2016/02/000804	רשת NW00017604 ברום		<1	0.4	0.1
2016/02/000805	רשת NW00017619 טבע טק-אביב		<1	0.6	0.2
2016/02/000806	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.5	0.1
2016/02/000807	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.3	0.2
2016/02/000808	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.5	0.2
2016/02/000809	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.4	1.0

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

100

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/215
תאריך אישור תעודה:	16/03/2016
תאריך הוצאת תעודה:	16/03/2016
תאריך הדיגום:	15/03/2016
תאריך קבלת דגימה:	15/03/2016 10:15
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/215

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/000649	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.6	0.1
2016/03/000650	רשת NW00017604 ברום		<1	0.4	0.1
2016/03/000651	רשת NW00017619 טבע טק -אביב		<1	0.5	0.1
2016/03/000652	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.4	0.1
2016/03/000653	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.5	0.2
2016/03/000654	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.6	0.1
2016/03/000655	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.6	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפק: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1001

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוזמים כימיה עם 2020

נספח ב'





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/285
תאריך אישור תעודה:		13/04/2016
תאריך הוצאת תעודה:		13/04/2016
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך קבלת דגימה: 12/04/2016 10:10
הדגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדגום: ישוב: מפעלי נאות חובב		לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני		מחוז דרום
מ.מ. נאות חובב		פקס: 08-6543130
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102		טלפון: 08-6543133
דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/285

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000484	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.4	0.1
2016/04/000485	רשת NW00017604 ברום		<1	0.7	0.1
2016/04/000486	רשת NW00017619 טבע טק - אביב		<1	0.6	0.1
2016/04/000487	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.7	0.2
2016/04/000488	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.4	0.1
2016/04/000489	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.3	0.2
2016/04/000490	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.4	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1981

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/355
תאריך אישור תעודה:	10/05/2016
תאריך הוצאת תעודה:	10/05/2016
תאריך הדיגום:	09/05/2016
תאריך קבלת דגימה:	09/05/2016 11:00
שם הדוגם:	צביקה משה
אופן הגעה:	צינור חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
	לשכה: דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תכנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/355

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000505	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.6	0.1
2016/05/000506	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.4	0.1
2016/05/000507	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.6	0.1
2016/05/000508	רשת NW00017604 ברום		<1	0.3	0.1
2016/05/000509	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.7	0.1
2016/05/000510	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.4	0.2
2016/05/000511	רשת NW00017619 טבע טק - אביב		<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1021

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/448
תאריך אישור תעודה:	10/06/2016
תאריך הוצאת תעודה:	10/06/2016
תאריך הדיגום:	09/06/2016
תאריך קבלת דגימה:	09/06/2016 10:30
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
אופן הגעה: צינית חשמלית	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תכנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/448

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000248	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.5	0.1
2016/06/000249	רשת NW00017604 ברום		<1	0.6	0.2
2016/06/000250	רשת NW00017619 טבע טק-אביב		<1	0.7	0.1
2016/06/000251	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.2	0.1
2016/06/000252	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.6	0.1
2016/06/000253	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.3	0.2
2016/06/000254	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.2	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפק: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוזמים כימיה עם הס'2020

נספח ג'





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/518
תאריך אישור תעודה:	06/07/2016
תאריך הוצאת תעודה:	06/07/2016
תאריך הדיגום:	05/07/2016
תאריך קבלת דגימה:	05/07/2016 09:30
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
אופן הגעה:	צידנית חשמלית
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר
**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/518

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000075	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.3	0.1
2016/07/000076	רשת NW00017604 ברום		<1	0.7	0.1
2016/07/000077	רשת NW00017619 טבע טק - אביב		<1	0.6	0.1
2016/07/000078	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.4	0.1
2016/07/000079	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.4	0.1
2016/07/000080	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.7	0.2
2016/07/000081	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.8	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/598
תאריך אישור תעודה:	15/08/2016
תאריך הוצאת תעודה:	15/08/2016
תאריך הדיגום:	02/08/2016
תאריך קבלת דגימה:	02/08/2016 10:00
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
אופן הגעה: צינית חשמלית	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	כתובת: 360 באר-שבע 84102
פקס:	08-6543130
טלפון:	08-6543133
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר
**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תכנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/598

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000059	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.6	0.2
2016/08/000060	רשת NW00017604 ברום		<1	0.7	0.1
2016/08/000061	רשת NW00017619 טבע טק -אביב		<1	0.5	0.2
2016/08/000062	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.4	0.1
2016/08/000063	רשת NW00017628 אתר פסולת		<1	0.6	0.1
2016/08/000064	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.3	0.1
2016/08/000065	רשת NW00017691 מתקן טהור		<1	0.8	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפליס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרוט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורסות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/689
תאריך אישור תעודה:		31/08/2016
תאריך הוצאת תעודה:		31/08/2016
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צינית חשמלית	תאריך קבלת דגימה: 30/08/2016 09:35
הדוגם בוצע באחריות המעבדה:	לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדוגם:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 08-6543133
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/689

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001398	רשת NW00017604 ברום		<1	0.5	0.1
2016/08/001399	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.6	0.1
2016/08/001400	רשת NW00017619 טבע טק -אביב		<1	0.3	0.1
2016/08/001401	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.7	0.1
2016/08/001402	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.5	0.1
2016/08/001403	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.4	0.1
2016/08/001404	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.5	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפק: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2016/775	
תאריך אישור תעודה: 29/09/2016	תאריך הוצאת תעודה: 29/09/2016
תאריך הדיגום: 26/09/2016 תאריך קבלת דגימה: 26/09/2016 09:30	שם הדוגם: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 08-6543133 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/775

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/001270	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.5	0.1
2016/09/001271	רשת NW00017604 ברום		<1	0.4	0.2
2016/09/001272	רשת NW00017619 טבע טק-אביב		<1	0.8	0.1
2016/09/001273	רשת NW00017620 משרד' המועצה		<1	0.7	0.1
2016/09/001274	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.4	0.1
2016/09/001275	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.6	0.1
2016/09/001276	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.5	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/10
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפליס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרוט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוצרים כימיה עם הסביבה



נספח ד'



מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/817	דף 1 מתוך	
תאריך אישור תעודה:		26/10/2016	תאריך הוצאת תעודה: 26/10/2016	
תאריך הדיוגם:		25/10/2016	שם הדוגם: צביקה משה	
תאריך קבלת דגימה:		25/10/2016 10:10	אופן הגעה: צידנית חשמלית	
			הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	
			הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיוגם:		ישוב: מפעלי נאות חובב		
		מחוז דרום		
		לשכה: דרום		
מזמין בדיקה:		פקס: 08-6543130		
רחל ירקוני		טלפון: 08-6543133		
מ.מ. נאות חובב		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102		
		דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.				

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/817

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/000729	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.5	0.2
2016/10/000730	רשת NW00017604 ברום		<1	0.4	0.2
2016/10/000731	רשת NW00017619 טבע טק -אביב		<1	0.6	0.1
2016/10/000732	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.5	0.1
2016/10/000733	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.7	0.1
2016/10/000734	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.3	0.1
2016/10/000735	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.6	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טל: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

Handwritten signature

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/912
תאריך אישור תעודה:		23/11/2016
תאריך הוצאת תעודה:		23/11/2016
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צינית חשמלית	תאריך קבלת דגימה: 22/11/2016 10:00
הדוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדוגם: ישוב: מפעלי נאות חובב		מחוז דרום
לשכה: דרום		
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/912

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001081	רשת NW00017603 מכתשים		<1	0.6	0.1
2016/11/001082	רשת NW00017604 ברום		<1	0.6	0.1
2016/11/001083	רשת NW00017619 טבע טק - אביב		<1	0.7	0.2
2016/11/001084	רשת NW00017620 משרדי המועצה		<1	0.4	0.1
2016/11/001085	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.8	0.1
2016/11/001086	רשת NW00017690 מפעל קופולק		<1	0.7	0.2
2016/11/001087	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.8	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/10
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/999
תאריך אישור תעודה:	21/12/2016
תאריך הוצאת תעודה:	21/12/2016
תאריך הדיגום:	20/12/2016
תאריך קבלת דגימה:	20/12/2016 09:55
שם הדוגם:	צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
	מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
כתובת:	מ.מ. נאות חובב
פקס:	08-6543130
טלפון:	053-7536790
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*S.M. 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2016/999

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/12/000867	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.5	0.1
2016/12/000868	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.5	0.2
2016/12/000869	רשת NW00057559 כימאג'ס		<1	0.3	0.1
2016/12/000870	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.7	0.1
2016/12/000871	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.6	0.2
2016/12/000872	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.7	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014