

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region

מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות - מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

دولة إسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة اللوائية الجنوب

כ"ה תשרי, תשע"ג
11 אוקטובר, 2012

מספר: 2798
תיק: מים - רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים
ברשויות המקומיות
מ.ת. רמת חובב

שלום רב,

מועצה מקומית רמת חובב

21-10-2012

נתקבל

הנדון: דוח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית

מתיקון מס' 75 לפקודת העיריות (תיקון סעיף 238), קובע כי הרשות המקומית תפרסם מידי רבעון על גבי לוח המודעות ובעיתונות המקומית מידע על איכות המים המסופקים בתחומה, ופעם בשישה חודשים הרשות תשלח לתושביה (יחד עם חשבון המים) דו"ח חצי שנתי על האיכות התברואית של מי השתייה.

1. רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי - ספטמבר 2012

איכות המים - דוח תקופתי לחודשים יולי - ספטמבר 2012

מלואור	% תוצאות חריגות	הוצאת חריגות	% תוצאות תקימות	התוצאות התקינות	% ביצוע	מספר הבדיקות המקיפות	
						מספר מתוכנו ברשת	מס' הבדיקות שבוצעו ע"י תכנית דיגום
0.8	0	0	100	16	100	16	16

תקן מי השתייה קובע כי ב- 100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם כללי, ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי.

להזכירכם, טרם העברתם אלינו כתובת דואר אלקטרוני.

בכבוד
ס

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לברייה"ס

העתק: ראש הרשות המקומית, מ.ת. רמת חובב

קריית הממשלה רח' התקווה 4, באר שבע ת.ד. 10050 • טל. 08-6263482 • פקס: 08-6263484
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva • Tel. 972-8-6263482 • Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il