

17 ינואר, 2024
ז' שבט, תשפ"ד
סימוכין : צמ-24-0024

לכבוד
מנהלי המפעלים
נאות-חובב

א.ג.נ,

הנדון : דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2023

מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2023 המופיע באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו :

WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL

1. מקורות המים

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

<u>מקורות</u>	<u>בארות היישוב</u>
2,869	0

2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים

מס' נקודה	מיקום
1	שירותי איכות הסביבה
2	מתקן טהור שפכים (מתקן טבמ)
3	וויבלנגת'
4	רינקם
5	רכבת ישראל
6	מקסימה
7	כניסה למבנה מועצה חדש

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2023.

4. בדיקות בקטריוולוגיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות

4.1. בדיקות בקטריוולוגיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין ינואר – דצמבר 2023 :

מספר בדיקות				
מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	84	84	0	84

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:
הימצאות 0 חיידקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.
עכירות $1 > (NTU)$.
כלור חופשי 0.1-0.5 (מג/ל) .

4.2. דוחות תקופתיים איכות מים 2023 :

עפ"י דוחות תקופתיים איכות המים כפי שנתקבלו ממשרד הבריאות- מצ"ב :

חודש	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	6/23	7/23	8/23	9/23	10/23	11/23	12/23
מס' בדיקות	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
מס' תוצאות תקינות	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

בברכה,

צביקה משה
רכז אחזקה

העתיקים:

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד – ראש המועצה.
מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה.
מר יורם קויטה – מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה, מועצה.
מר ישראל אושר – מנהל אגף הגנת הסביבה, מועצה.
גבי עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.
מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.
Operational\O:\דוחות שנתיים\2023\צמ-24-0024- דוח שנתי איכות המים בנאות-חובב שנת 2023.docx



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2023/98
תאריך אישור תעודה:	31/01/2023
תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2023
תאריך הדיגום:	30/01/2023
תאריך קבלת דגימה:	30/01/2023 10:30
שם הדוגם:	משה צבי
אופן הגעה:	צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני
כתובת:	מ.מ. נאות חובב
פקס:	08-6543130
טלפון:	053-7536790
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/98

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/01/001445	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2023/01/001446	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2023/01/001447	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.5
2023/01/001448	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/01/001449	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2023/01/001450	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2023/01/001451	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2023/166	
תאריך אישור תעודה: 22/02/2023	תאריך הוצאת תעודה: 22/02/2023
תאריך הדיגום: 21/02/2023 00:00 תאריך קבלת דגימה: 21/02/2023 10:15	שם הדוגם: משה צבי, צביקה משה אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/166

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/02/000899	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2023/02/000900	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.5
2023/02/000901	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.4
2023/02/000902	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2023/02/000903	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2023/02/000904	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2023/02/000905	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/253
תאריך אישור תעודה:		23/03/2023
תאריך הוצאת תעודה:		23/03/2023
תאריך הדיגום:	22/03/2023 08:30	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	22/03/2023 12:55	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		פקס: 08-6543130
מ.מ. נאות חובב		טלפון: 053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/253

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000937	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2023/03/000938	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2023/03/000939	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2023/03/000940	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/03/000941	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2023/03/000942	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2023/03/000943	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/317
תאריך אישור תעודה:		19/04/2023
תאריך הוצאת תעודה:		19/04/2023
תאריך הדיגום:		18/04/2023 08:05
תאריך קבלת דגימה:		18/04/2023 12:35
שם הדוגם:		צביקה משה
אופן הגעה:		צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא
הדגימות הגיעו בקירור:		כן
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה:		מחוז דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
כתובת:		מ.מ. נאות חובב
פקס:		08-6543130
טלפון:		053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/317

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/000720	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2023/04/000721	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2023/04/000722	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2023/04/000723	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/04/000724	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
2023/04/000725	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2023/04/000726	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.4
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2023/413	
תאריך אישור תעודה: 17/05/2023	תאריך הוצאת תעודה: 17/05/2023
תאריך הדיגום: 16/05/2023 תאריך קבלת דגימה: 16/05/2023 12:50	שם הדוגם: צביקה משה אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2023/413

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/05/000894	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2023/05/000895	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2023/05/000896	רשת NW00057559 כימאים		<1	0.2	0.4
2023/05/000897	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2023/05/000898	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2023/05/000899	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.8	0.2
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/520
תאריך אישור תעודה:		14/06/2023
תאריך הוצאת תעודה:		14/06/2023
תאריך הדיגום:	13/06/2023 08:10	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	13/06/2023 10:50	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		פקס: 08-6543130
מ.מ. נאות חובב		טלפון: 053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/520

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/06/000531	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2023/06/000532	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.2
2023/06/000533	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2023/06/000534	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2023/06/000535	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2023/06/000536	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2023/06/000537	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.7
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2023/624	
תאריך אישור תעודה: 12/07/2023	תאריך הוצאת תעודה: 12/07/2023
תאריך הדיגום: 11/07/2023 תאריך קבלת דגימה: 11/07/2023 10:55	שם הדוגם: צביקה משה אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/624

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000454	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2023/07/000455	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2023/07/000456	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2023/07/000457	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2023/07/000458	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2023/07/000459	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2023/07/000460	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/708
תאריך אישור תעודה:		07/08/2023
תאריך הוצאת תעודה:		07/08/2023
תאריך הדיגום:	06/08/2023 08:10	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	06/08/2023 09:55	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב		פקס: 08-6543130
		טלפון: 053-7536790
		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
		דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/708

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/000194	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2023/08/000195	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.5
2023/08/000196	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2023/08/000197	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/08/000198	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.4
2023/08/000199	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2023/08/000200	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.5
		שם בודק במעבדה	איאת אבו לטייף		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

Ayat

חתימת מאשר

שם מאשר: איאת אבו לטייף

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2023/866	
תאריך אישור תעודה: 06/09/2023	תאריך הוצאת תעודה: 06/09/2023
תאריך הדיגום: 05/09/2023 08:30 תאריך קבלת דגימה: 05/09/2023 11:15	שם הדוגם: צביקה משה אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/866

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000116	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.1	0.6
2023/09/000117	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.8
2023/09/000118	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.6
2023/09/000119	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/09/000120	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2023/09/000121	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2023/09/000122	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.4
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/988
תאריך אישור תעודה:		01/11/2023
תאריך הוצאת תעודה:		01/11/2023
תאריך הדיגום:	31/10/2023 08:10	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	31/10/2023 11:30	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		פקס: 08-6543130
מ.מ. נאות חובב		טלפון: 053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/988

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/10/000888	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2023/10/000889	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2023/10/000890	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2023/10/000891	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2023/10/000892	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2023/10/000893	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2023/10/000894	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/1075
תאריך אישור תעודה:		29/11/2023
תאריך הוצאת תעודה:		29/11/2023
תאריך הדיגום:	28/11/2023 08:30	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	28/11/2023 13:00	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מפעלי נאות חובב		לשכה: דרום
מחוז דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב		פקס: 08-6543130
		טלפון: 053-7536790
		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
		דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/1075

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/11/001232	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2023/11/001233	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2023/11/001234	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2023/11/001235	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2023/11/001236	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2023/11/001237	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2023/11/001238	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	איאת אבו לטייף		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

Ayat

חתימת מאשר

שם מאשר: איאת אבו לטייף

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2023/1191
תאריך אישור תעודה:		27/12/2023
תאריך הוצאת תעודה:		27/12/2023
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 26/12/2023 08:30
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	תאריך קבלת דגימה: 26/12/2023 11:10
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
כתובת: מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2023/1191

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/12/001276	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2023/12/001277	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2023/12/001278	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2023/12/001279	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2023/12/001280	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2023/12/001281	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2023/12/001282	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	איאת אבו לטייף		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

Ayat

חתימת מאשר

שם מאשר: איאת אבו לטיף

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.