



TADIRAN

20, פברואר 2024

לכבוד מועצה מקומית נאות חובב

הנדון: דוח בדיקת מערכות VRF

בתאריך 09.01.2024 בוצעה בדיקה עם מחשב ב13 מערכות ע"י מאור מנהל אזור,
להלן דוח הממצאים:

מעגלים	מעבים	מאיידים שזוהו	בדיקה	כמות מאיידים	הערות
מעגל A	מעבה 8 קוביה	8 מאיידים	תקין	8	
מעגל B	מעבה 20 קוביה	6 מאיידים	תקין	6	
מעגל C	מעבה 16 ומעבה 14	15 מאיידים	תקין	19	4 מאיידים מנותקים מהחשמל
מעגל C1	מעבה 12 ומעבה 12	3 מאיידים	תקין	3	
מעגל D1	מעבה 20 ומעבה 16	7 מאיידים	תקין	7	
מעגל D2	מעבה 12 ומעבה 12	3 מאיידים	תקין	3	
מעגל E	מעבה 12 ומעבה 16	16 מאיידים	תקין	16	
מעגל F	מעבה 22 ומעבה 22	15 מאיידים	תקין	15	
מעגל G	מעבה 16 ומעבה 12	13 מאיידים	תקין	14	מאייד 1 מנותק מהחשמל
מעגל H	מעבה 14 ומעבה 12	14 מאיידים	תקין	14	
מעגל I	מעבה 10	1 מאיידים	תקין	2	מאייד 1 מנותק מהחשמל
מעגל J	מעבה 22 ומעבה 16 ומעבה 16	22 מאיידים	תקין	22	
מעגל F1	מעבה מיני 1	4 מאיידים	תקין	4	

מאיר ברדוגו

מנהל מערכות VRF