לוח חשמל מס' 3.2
מראה עקרוני של הדלת הפנימית

תיאור הציוד על פני הלוח:

① מיז ראשי, לחצני נסי נוזות, גחיה למניעת עיבוי בלות.
②③ מפסק בודד למפוחים A-F, למעבים 1"- מופסק- אופ' משולב
נוזות פעולה ותקלה, התנתק ימוך זרימה.
ובודד למעבי דיוד וחסה- עקוף וחסף נוזות מצב.
④ בבר נלמנדץ א למטרה אחרת כנדרש.
⑤⑥ חסף מוזרות אקטואלנים למפוחים.
⑦ נוזות test
⑧ האודה בלות.
⑨ מפוח אדוו מתכתי "סיסטמאיר" דגם k200x לסניקה
אויר על פי הנחיות יצרני המפוחים, למחידת מסף עבודה
נכונה.

הערות:

1. הנחיות יבנו על פי הדרישות הבטיחות המפורטות לעיל ובמפרט המיוחד.
2. לכל מפוח, קבוצת מפוחים, יש לכלול בבתוי את הדרישות המיוחדות על פי המפרט, נתבי המזמיות והתכנית.
3. הנחיות להתקנה והידוקות אטומים ומוגנים במפוחים.
4. מעבר לפירוט לעיל, הנחי יכולל את כל יתר העיד הנדרש להפעלת הציוד באופן בטוח ותיקני ומפוחים.

לוח חשמל מס' 1, מפוחי הוצאת אויר חם מחדר מכונות מיזוג אויר
מראה עקרוני של הדלת הפנימית

תיאור הציוד על פני הלוח:

① מיז ראשי, לחצני נסי נוזות, גחיה למניעת עיבוי בלות.
②-⑦ מפסק בודד לכל אחד מהמפוחים "1- מפסק- אופ' /בבר"
נוזות פעולה ותקלה.
④ נוזות test
⑤ האודה בלות.
⑩ בבר להפעלת מפוח הוצאת האויר החם ב-6 דרגות
בהתאם לעליית הטמפ' בחדר יחידות חוץ.
⑪ מטם רוחב.
⑫ מפוח אדוו מתכתי "סיסטמאיר" דגם k200x לסניקה/לאחוד הבלות.

הערות:

1. הבלות אטום למלוטין ומוגן מפני חדירת אבק, עם דלת חיצונית.
2. הבלות יחובר לבבור המרכזי, ע.מ להעביר/ לקבל אותות פיקוד והתראות.
3. מעבר לפירוט לעיל, הבלות יכולל את כל יתר העיד הנדרש להפעלת הציוד באופן אוסמטי בטוח ותקני ומפוחים.

כמות	תפוצה	תאריך	תזכורת
4	מוד כהן	18.07.2016	יקנה
1	לביצוע	11.01.2016	יקנה

מס'	מהות השנוי	תאריך	תזכורת

± 0.00 =+340.00

לעיון | למכרז | לביצוע

י. ערוני מהנדסים יועצים 1989 בע"מ
ת.ד 3095, ירושלים 91030
טלפון: 02-6723303 פקס: 02-6723304
דואר אלקטרוני: i-irony@zahav.net.il

I. IRONY. CONSULTING ENGINEERING 1989 LTD
P.O.B 3095 JERUSALEM 91030 ISRAEL
TEL: 02-6723303 FAX: 02-6723304
E-mail: i-irony@zahav.net.il

התכנית היוה רכוש הבלעדי של המתכננים/בל הזכויות שמורות,
על המבצע לבדוק התכנית והדיוק המתכננו על כך ליעל אי
התאמה בחידות - נפני המשך העבודה.

רמת חובב
בניו מועצה ומרכז מבקרים
מערכת אורור ומיזוג אויר
סכימות צנרת גז קרור + לוחות חשמל

קנ"מ			
שרטט	לאה	תאריך	16.01.2013
בדק		תאריך	
עדכון מס'	תכנית מס'	שם הקובץ	
1	1090/5	P:\1000\1090\1090-5	